


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauser Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-403029-25-Zd
Ansprechpartner: B. Zeidler

Gelsenkirchen, 01.07.2025

Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle:

Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauser Straße 21
45879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand:

HU-EX6, HC-EX6, HD-EX6, HS-EX6

Hersteller:

LLC Ventilation Systems
Kotsiubynskoho Mykhaila Street
(Shevchenkivskyi district)
Building 1
Kyiv, 01054
Ukraine



Grundlage der Prüfung:

- ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)
- ✓ DIN 1946, Teil 4 (09/2018)
- ✓ VDI 3803, Blatt 1 (05/2020)
- ✓ ÖNORM H 6020 (03/2024)
- ✓ ÖNORM H 6021 (01/2023)
- ✓ SWKI VA104-01 (01/2019)
- ✓ SWKI VA105-01 (08/2015)
- ✓ SWKI VA105-01 (08/2015)

Gültigkeitszeitraum:

5 Jahre 07/2025 – 07/2030

Gutachten:

W-403029-25-Zd

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die überprüften HU-EX6, HC-EX6, HD-EX6 und HS-EX6, soweit im Gutachten W-403029-25-Zd dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(B. Zeidler)

Sachgebietsleiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

(J. Rolle B. Eng.)

Sachbearbeiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

ausgestellt am 01.07.2025, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen würden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Vorsitzender), Stadträtin Andrea Henze, Joachim Löchte, Dr. Frank Obenaus, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführ. Vorstand), Dr. Dirk Waider