


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Besucher-/Paketanschrift:  
Rotthauser Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0  
Internet [www.hyg.de](http://www.hyg.de)

Unser Zeichen: W-407344-25-Zd  
Ansprechpartner: B. Zeidler

Gelsenkirchen, 13.10.2025

## Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen  
ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets  
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie  
Rotthauser Straße 21  
45879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: Hp-EX4

Hersteller: LLC Ventilation Systems  
Kotsiubynskoho Mykhaila Street  
(Shevchenkivskyi district)  
Building 1  
Kyiv, 01054  
Ukraine



Grundlage der Prüfung: ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018) ✓ DIN 1946, Teil 4 (09/2018)  
✓ VDI 3803, Blatt 1 (05/2020) ✓ ÖNORM H 6020 (03/2024)  
✓ ÖNORM H 6021 (01/2023) ✓ SWKI VA104-01 (01/2019)  
✓ SWKI VA105-01 (08/2015)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre 10/2025 – 10/2030

Gutachten: W-407344-25-Zd

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die überprüften Hp-EX4, soweit im Gutachten W-407344-25-Zd dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(B. Zeidler)

Sachgebietsleiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

(J. Rolle B. Eng.)

Sachbearbeiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

ausgestellt am 13.10.2025, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen würden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356  
Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Vorsitzender), Stadträtin Andrea Henze, Joachim Löchte, Dr. Frank Obenaus, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführer, Vorstand), Dr. Dirk Waider